



2BV-AS EJECTORS 20, 30, 40, 60, 100 and 150



Vakuumnivå som funktion av matningsluftens tryck
Vacuum level as a function of air supply pressure
Vakuumniveau als Ergebnis unterschiedlicher Versorgungsdrücke



P	= Luftanslutning
V	= Vakuumanslutning
R	= Avlopp
RR	= Lossblåsning
P	= Air connection
V	= Vacuum Connection
R	= Exhaust
RR	= Blow off (Rapid Release)
P	= Druckluftanschluss
V	= Vakuumanschluss
R	= Entlüftung
RR	= Abblasen

 see page 12

 siehe Seite 22

Benämning Designation Bezeichnung	Anslutningsgängor Connection threads Anschlussgewinde				Luftförbr. Air consumption Luftverbrauch in NI/min.	Evaktid Evacuation time Evakuierungszeit (s)*	Vikt Weight Gewicht g	Best. nr. Order no. Bestell Nr.
	P	V	R	RR				
AVAC 2BV-AS-20	G1/4	G1/2	G1/4	M5	0 - 20	9	310	300 020 07
AVAC 2BV-AS-30	G1/4	G1/2	G1/4	M5	0 - 30	6	315	300 030 07
AVAC 2BV-AS-40	G1/4	G1/2	G1/4	M5	0 - 40	4,5	320	300 040 07
AVAC 2BV-AS-60	G1/4	G1/2	G1/4	M5	0 - 60	3	325	300 060 07
AVAC 2BV-AS-100	G1/4	G1/2	G1/2	M5	0 - 100	2	325	300 100 07
AVAC 2BV-AS-150	G1/4	G1/2	G1/2	M5	0 - 150	1,2	325	300 150 07

* Tid för att evakuera 1l luft från atmosfärtryck till 75% vakuum.

* Time to evacuate 1l air from atmospheric pressure to 75% vacuum.

* Zeit in Sek. um einen Liter Luft (atmosphärischer Druck) auf 75% Vakuum zu evakuieren.

Viktigt!

Se till att vakuumsystemet är utan el, tryckluft och vakuuum innan service/ reparation görs. Koppla bort anslutningen till el/tryckluftssystemet så att el/lufttillförseln säkert är avbruten. Blås under kort tid in tryckluft i samtliga hållventiler så att inget vakuuum kvarstår och se till att samtliga detaljer lossas från sugkopparna. Då systemet nu är säkert kan service/ reparation genomföras.

Important!

Make sure all components in the vacuum system are without electricity, compressed air and vacuum before service/repair is done. Disconnect electricity/compressed air/vacuum supply and blow compressed air into the holding valves so that no vacuum remains. Ensure that all parts are removed from the suction cups. Now that the system is safe service/repair may be done.

Bitte beachten!

Bevor Sie Wartungsarbeiten oder eine Reparatur vornehmen, stellen Sie sicher, dass das System drucklos und stromlos ist. Achten Sie hierbei darauf, dass sich keine Teile mehr an den Sauger befinden. Nach dem Sie sorgfältig geprüft haben das alle entsprechenden elektrischen und pneumatischen Verbindungen getrennt sind können Sie mit Ihren Arbeiten beginnen.



Material

Hus Svartanodiserad aluminium
Munstycken Mässing

Temperatur

Temperaturområde -10 till +70 °C

Tryckluft

Tryck:
Optimalt matningstryck
Tryckluftskvalitet :
(enligt ISO8573-1)

max 8 bar
4,5 bar
3.4.1 rekommenderas för att undvika störningar i produktion (tryckdaggpunkten måste vara lägre än omgivande temperatur för att undvika problem)

Ejektor

är avsedd att skapa vakuum med hjälp av tryckluft.

Undvik att suga in partiklar, spånor eller liknande som kan sätta igen ejektorns munstycke.

Dimensionering av rör/slang till ejektor

Ejektor storlek	Tryckluftsmatning			Vakuumsida			Avloppssida			
	Luftförbrukning	1 m	3 m	5 m	1 m	3 m	5 m	1 m	3 m	5 m
Nl/min	Innerdiameter (mm)			Innerdiameter (mm)			Innerdiameter (mm)			
20	4	4	4	4	4	6	6	3	4	6
30	4	4	4	6	6	6	4	6	6	6
40	4	4	4	6	6	9	4	6	6	6
60	4	4	4	6	9	9	6	6	6	6
100	4	4	4	9	12	12	6	9	9	9
150	4	4	4	12	12	12	9	9	9	9

Ljuddämpning (när så erfordras)

Om ljuddämparen är direktmonterad måste hänsyn tas till att den kan sättas igen av eventuella smutspartiklar i avloppsluftens.

Genom att leda bort avloppsluftens kan ljudnivåen effektivt reduceras, dimensionering av avluftringsröret är då viktigt då mottryck reducerar ejektorns kapacitet.

Samtliga tekniska data är typdata




Symbolen är ett kännetecken för vår bästa miljölösning.


Med 2BV-AS Ejektor och den inbyggda styrkretsen med vakuumsensor avbryts lufttillförseln när önskad vakuumnivå uppnåtts. Vakuumnivån upprätthålls av den inbyggda hållventilen. Vid ett helt tätt vakuum-system upprätthålls vakuumnivån under lång tid utan att ejektor behöver arbeta, vilket möjliggör mycket stora tryckluftbesparningar.

Hållventilen

Ejektorns inbyggda hållventil ger en ökad säkerhet vid tryckluftbortfall. Hållventilen stänger in befintligt vakuum och föremålet hålls kvar tills dess att vakuumkretsens interna läckage reducerat hållkraften så att föremålet tappas. Risken för skador på människor och maskiner kan därmed reduceras.


Funktion 2BV-AS Ejektor**SÄKRARE LYFT MED EN ELLER TVÅ KRETSAR**

En 2BV-AS-ejektor till flera sugkoppar




LUFTSPARAUTOMATIK
Täta material möjliggör en luftbesparing > 95 %


Dubbel säkerhet med två kretser



Som alternativ till 2/2 ventiler kan 3/2 ventiler användas för lossblåsning då lossblåsventil är inbyggd i 2BV-AS Ejektor

Hållventil ger säkrare funktion

Så länge som flödet genom ejektorn finns skapas vakuum. Om luftmatningen skulle upphöra genom t.ex. fel på kompressor, slangbrott, ventil som slutat fungera eller koppling som lossat kommer inte vakuumnivån att behållas utan luft från omgivningen strömmar in och gör att det fasthållna föremålet ej hålls fast längre.




Om en ejektor utrustad med hållventil används förhindras luften att strömma in direkt i vakuumområdet. Hållventilens funktion är att då ejektorn är i arbete så är den öppen och så fort som ejektorn slutar skapa vakuum så stängs den och upprätthåller vakuumnivån under en viss tid. Tiden är helt beroende på hur stort läckage det finns i systemet. Det finns alltid ett visst läckage i kopplingar och mellan sugkopp och föremål som kan vara olika stort beroende på slitaget på sugkopp(ar), ytan på föremålet eller luftgenomsläppligheten på föremålet.

Hållventil används oftast i applikationer där föremål hanteras som inte har någon stor luftgenomsläppighet som t.ex. plast, plåt, glas mm.

Ejektorer utrustade med hållventil måste också vara utrustade med lossblåsning för att kunna kontrollera lossblåsningen av föremålet vid rätt plats vid och rätt tillfälle.

OBS! Man kan ej se hållventilen som en ren säkerhetsprodukt utan som en möjlighet att förlänga tiden tills föremålet tappas.

Potentiell luftbesparing och övervakning av 2BV-AS Ejektor

Huvudventilen för tryckluftsmatning aktiveras och 2BV AIR SAVE ejektor startar att arbeta och vakuum skapas.

Den inbyggda försörjningsventilen förblir aktiverad tills önskad maxnivå uppnås. Den inbyggda vakuumsensorn ger då en signal till styrkretsen att stänga ventilen. Vakuumnivån upprätthålls med hjälp av den inbyggda vakuumhållventilen. Då det alltid finns ett visst läckage i systemet med sugkoppar, kopplingar och ledningar kommer vakuumnivån gradvis att sjunka. När vakuumnivån når den nedre brytpunkten ger vakuumsensorn en signal till styrkretsen att åter öppna försörjningsventilen för tryckluftmatning. När den övre brytpunkten nås stänger åter ventilen.

Så fortsätter systemet att arbeta till dess att föremålet ska lossas.


Skillnaden mellan då vakuumsensorn ger signal att matningen kan upp höra (övre brytpunkt) och då den ska slå till (nedre brytpunkt) är vakuumsensorens hysteres. I 2BV AIR SAVE är hysteresen ca 15%.

På detta sätt kan normalt mer än 90% tryckluftförbrukningen sparas.

Då vakuumhållventilen gör att vakuumnivån upprätthålls måste ventilen för bortblåsning aktiveras för en snabb och exakt nedläggning av detaljen.

Övervakning

Det är möjligt att lägga in en övervakning i styrsystemet av vakuumkretsens täthet. Om magnetventil för tryckluftsmatning aktiveras för ofta innebär detta att ett större läckage uppstått i systemet vilket bör åtgärdas.




1. Kort aktiverad tid = tätt system

2. Lång oaktiverad tid = tätt system




Ejektor arbetar (förbrukar tryckluft)



Ejektor övervakar (förbrukar **EJ** tryckluft)

1. Kort tid mellan till/frånslag av tryckluftsmatningen visar att systemet är tätt

2. Lång tid mellan från/tillslag av tryckluftsmatning visar att systemet är tätt




1. Lång aktiverad tid = läckande system

2. Kort oaktiverad tid = läckande system





Ejektor arbetar (förbrukar tryckluft)



Ejektor övervakar (förbrukar **EJ** tryckluft)

1. Lång till mellan till/frånslag av tryckluftsmatning visar att systemet är otätt och att det bör kontrolleras för att undvika onödig tryckluftsförbrukning.


2. Kort tid mellan från/tillslag av tryckluftsmatning visar att systemet är otätt och att det bör kontrolleras för att undvika onödig tryckluftsförbrukning

Luftsparpotential med 2BV AIR SAVE Ejektor**Luftförbrukning med standardejektor****Exempel 1**

1. En volym på 0,1 liter ska evakueras till 75% på 0,3 sekunder, varför en ejektor storlek 60 väljs.
2. Cykeltiden skall vara 120 sekunder.
3. Används en ejektor utan luftsparsamatik, innebär detta en total luftförbrukning på 120 liter per cykel.
4. Används en 2BV 60 AIR SAVE Ejektor förbrukas endast 0,3 liter under samma förutsättningar.
5. Det ger en luftbesparing på över 99 %.

Exempel 2

1. En volym på 0,05 liter ska evakueras till 75% på 0,36 sekunder, varför en ejektor storlek 30 väljs.
2. Cykeltiden skall vara 10 sekunder.
3. Används en ejektor utan luftsparsamatik, innebär detta en total luftförbrukning på 5 liter per cykel.
4. Används en 2BV 30 AIR SAVE Ejektor förbrukas endast 0,18 liter under samma förutsättningar.
5. Det ger en luftbesparing på över 96 %.


2BV-AS ejektor i system**Vakuumsensor**

Ni kan välja en av dessa i vårt sortiment för övervakning av vakumnivå och signal till styrsystem:

- MICRO
- ATTO
- FEMTO
- PICO

**Självständig**

Ejektorn arbetar självständigt med en integrerad styrkrets för luftsparsautomatik

Kopplingsschema**LUFTSPARAUTOMATIK**



Täta material möjliggör en luftbesparing > 95 %

2BV-AS ejektor manuellt styrd**Självständig**

Ejektorn arbetar självständigt med en integrerad styrkrets för luftsparsautomatik

LUFTSPARAUTOMATIK


Täta material möjliggör en luftbesparing > 95 %

**Kopplingsschema**



**AVAC 2BV-AS vakuumejektorer för applikationer där stora
vakuumflöden önskas under kort tid**

I denna applikation kan ejektor 2BV-AS arbeta till en förinställd vakumnivå uppnåtts i volymen.

Genom att öppna 3/2 ventilen förses sugkopparna extremt snabbt med vakuум.



Justering av brytpunkt



Materials

Body	Black anodized aluminium
Nozzles	Brass

Temperature

Temperature range -10 to +70 °C

Compressed air

Pressure max.8 bar

Optimum supply pressure 4.5 bar

Air Quality:
(according to ISO8573-1) 3.4.1 recommended to avoid disruptions in production
(pressure dew point must be lower than the ambient temperature to avoid problems)**The ejector**

is designed to create vacuum using compressed air.

Avoid evacuating air with particles, chips or similar which can clog the ejector nozzle.

Dimensions of pipes/tubes to ejector

Ejektor size	Air supply			Vacuum side			Exhaust side		
	1 m	3 m	5 m	1 m	3 m	5 m	1 m	3 m	5 m
Nl/min	Internal diameter (mm)			Internal diameter (mm)			Internal diameter (mm)		
20	4	4	4	4	4	6	3	4	6
30	4	4	4	6	6	6	4	6	6
40	4	4	4	6	6	9	4	6	6
60	4	4	4	6	9	9	6	6	6
100	4	4	4	9	12	12	6	9	9
150	4	4	4	12	12	12	9	9	9

Silencing (if required)

If the silencer is mounted directly in the ejector, particles in the exhaust air might clog the silencer.

By leading away the exhaust air, the noise level can be reduced. The dimensions of the exhaust pipe is then important as back pressure reduces the ejector capacity.

All technical data in this catalogue are typical data.




The symbol is to point out the best environmental solution.


The 2BV-AS ejector is equipped with an integrated full pneumatic control circuit which shuts off the air supply when the preset vacuum level has been reached. The built-in vacuum holding valve maintains the vacuum in the system. In a completely airtight system, the vacuum level would be maintained during a long period of time without any support from the ejector. This makes considerable air savings possible.

Vacuum holding valve


The integrated holding valve offers an increased safety in case of a compressed air failure. The valve locks in the existing vacuum and the object will be held until the internal leakage has reduced the lifting force to a level below what is required. It might help to get people and the load to a safe place before the lifting force is too low.

Function 2BV-AS Ejector**SAFER LIFTING WITH ONE OR TWO CIRCUITS**

One 2BV-AS ejector to multiple suction cups.




Double safety with two circuits




ENERGY SAVINGS
With air tight materials it is possible to save > 95 % compressed air.

As an alternative to the 2/2 valves 3/2 valves can be used for Rapid Release (RR) due to the Blow Off valve built into 2BV-AS Ejector

Holding valve means increased safety

Vacuum is generated when the ejector is supplied with air. If the air supply would be interrupted by e.g., a compressor failure, a malfunctioning valve or a loose connection, the vacuum will not be maintained as atmospheric pressure leaks into the suction cup, causing an unforeseen drop of the object.



An ejector equipped with a holding valve prevents the atmospheric pressure from leaking through the vacuum port into the vacuum area.


This is how the holding valve works:

When the ejector is operating, the holding valve is open and air can be evacuated from the suction cup. When vacuum is not created, the valve is closed. The leakage in the vacuum circuit, reduces the vacuum level gradually. How long it will take until the object is dropped depends on the leakage flow.

The holding valve is mainly used in applications where air tight materials are handled e.g. plastic, metal or glass.

As the vacuum holding valve is maintaining the vacuum level, a blow-off function is required to release the object rapidly and with accuracy.

NOTE: The holding valve cannot be regarded as a safety product, but to be considered as a possibility to extend the time until the object is dropped.

Potential energy savings and control of 2BV-AS Ejector

The air supply valve (2/2 NC) is activated and the ejector starts generating vacuum. The valve remains activated until the preset maximum vacuum level has been reached. The vacuum sensor provides the controller with a signal to interrupt the air supply to the ejector. The vacuum level is maintained thanks to the integrated vacuum holding valve.

In all vacuum systems leakages occur in suction cups, connections and tubes, which gradually decrease the vacuum level.


When the vacuum level reaches the preset minimum value, the vacuum sensor provides a signal to the controller to open the air supply again. When the maximum vacuum level again is reached, the valve is shut off and this procedure continues until the object shall be released.

The gap between the set maximum and the minimum vacuum level is the hysteresis. In most cases the hysteresis of the vacuum sensor is adjustable which in many cases makes it possible to save more than 90% of the air consumption.

As the vacuum holding valve is maintaining the vacuum level, the valve for blow-off has to be activated to release the object rapidly and with accuracy.

Surveillance

By adding a surveillance system it is possible to monitor the air tightness of the system. If the solenoid valve actuates too frequently, it is mostly due to a leakage in the system. Measures should be taken to overhaul the vacuum circuit.




1. Short activation = airtight system

2. Long non-activation = airtight system




Ejector operating (air consumption)



Ejector not operating (no air consumption)

1. Short gap from activation to non-activation of air supply, signifies an airtight system.

2. Long gap from activation to non-activation of air supply signifies an airtight system.



1. Long activation (air consumption)

2. Short non-activation = leaking system





Ejector operating (air consumption)



Ejector not operating (no air consumption)

1. Long gap from activation to non-activation of air supply signifies a NOT airtight system that should be checked in order to avoid unnecessary air consumption.


2. Short gap from activation to non-activation of air supply signifies a NOT air-tight system that should be checked in order to avoid unnecessary air consumption.

Air saving potential with 2BV AIR SAVE Ejector**Air consumption with a traditional ejector****Case 1**

1. A 0,1 litre volume shall be evacuated to 75% vacuum in 0,3 seconds. An ejector size 60 has been chosen.
2. A cycle time is 120 seconds.
3. By using an ejector without air saving, the total air consumption is 120 litre per cycle.
4. With a 2BV 60 AIR SAVE EJECTOR the air consumption is 0.3 litre under the same conditions.
5. This results in an air saving of more than 99 %.

Case 2

1. A 0,05 litre volume shall be evacuated to 75% vacuum in 0,36 seconds. An ejector size 30 has been chosen.
2. A cycle time is 10 seconds.
3. By using an ejector without air saving, the total air consumption is 5 litre per cycle.
4. With a 2BV 30 AIR SAVE EJECTOR the air consumption is 0.18 litre under the same conditions.
5. This results in an air saving of more than 96 %.


2BV-AS ejector in system**Vacuum sensor**



The following alternatives to monitor the vacuum level and to provide a signal to the controller are available:

- MICRO
- ATTO
- FEMTO
- PICO




Standalone vacuum device
Ejectors with integrated vacuum control circuit for considerable air savings.



Circuit diagram

2BV-AS ejector manual controlled**Circuit diagram**

AVAC 2BV-AS ejectors for applications when a high vacuum flow occasionally is required.

The ejector generates vacuum in the volume to a preset level and by activating the 3/2 valve, the suction cups will grip extremely fast.



Breakpoint adjustment

Werkstoffe

Gehäuse Schwarz anodisiertes Aluminium
Düsen Messing

Temperatur

Temperaturbereich -10 bis +70 °C

Druckluft

Druck: max 8 bar
Optimal Speisedruck 4,5 bar
Qualitätsklasse : 3.4.1, maßgebend um Produktionsstörungen zu vermeiden
(nach ISO8573-1) Der Drucktaupunkt sollte geringer als die Umgebungstemperatur sein

Der Ejektor

wurde entwickelt um Vakuum mit Druckluft zu erzeugen.

Vermeiden Sie das Einsaugen von Teilchen, Späne o.ä. die die Düse verstopfen können.

Dimensionierung von Rohr / Schlauch an den Ejektor

Ejektor Größe	Druckluftversorgung			Vakuum-Seite			Entlüftungs-Seite			
	Luftverbrauch	1 m	3 m	5 m	1 m	3 m	5 m	1 m	3 m	5 m
NI/min	Innendurchmesser (mm)			Innendurchmesser (mm)			Innendurchmesser (mm)			
20	4	4	4	4	4	6	6	3	4	6
30	4	4	4	6	6	6	4	6	6	
40	4	4	4	6	6	9	4	6	6	
60	4	4	4	6	9	9	6	6	6	
100	4	4	4	9	12	12	6	9	9	
150	4	4	4	12	12	12	9	9	9	

Schalldämpfung (falls erforderlich)

Um ein Höchstmaß an Effizienz zu erzielen empfiehlt es sich bei einem am Ejektor direkt montiertem Schalldämpfer gut filtrierte Luft einzusetzen bzw. vermeiden, dass eingesaugte Teilchen die Düse verstopfen.

Das Einsetzen eines Schalldämpfers führt zu einer effektiven Reduzierung des Schallpegels.

Beim Wegleiten der Abluft soll die Dimension des Entlüftungsschlauches entsprechend groß sein, da ein Gegendruck in der Entlüftungsleitung die Kapazität des Vakuum-Niveaus beeinflusst.

Alle technischen Daten sind lediglich Typendaten.




Das Symbol ist Kennzeichen für unsere beste Umweltlösung.


2BV-AS AIR SAVE Ejektoren verfügen über einen integrierten Vakuum-Regelkreis. Bei Erreichen des werkseitig eingestellten oberen Vakuum-levels deaktiviert der Regelkreis die Druckluftversorgung. Das Vakuumniveau wird mit Hilfe des Vakuumhalteventils aufrecht gehalten. Bei einem 100% dichten Vakumsystem wäre das Aufrechterhalten des Vakuumniveaus, ohne den Einsatz des Ejektors, möglich. Dies ermöglicht grosse Drucklufteinsparungen.

Das Halteventil

Das eingebaute Vakuumhalteventil ergibt bei einem Druckausfall erhöhte Sicherheit. Vom Vakuumhalteventil wird das befindliche Vakuum eingeschlossen und hält das Werkstück bis die interne Leckage des Vakuumkreises zwangsläufig ein lösen des Werkstücks verursacht. Das Risiko von Verletzungen und Schäden auf Menschen und Güter wird mittels Halteventil somit reduziert.


Funktion 2BV-AS Ejektor**SICHERER TRANSPORT MIT EINEM ODER ZWEI SAUGKREISEN**

Ein 2BV-AS Ejektor für mehrere Sauger




Luftsparautomatik
Der Ejektor, kombiniert mit dichten Materialien, ermöglicht Druckluft einsparungen von >95%.


Doppelte Sicherheit mit zwei Saugkreisen



Als Alternative zu den 2/2 Ventilen können 3/2 Ventile zum Abblasen an den Abblasventilen in den 2BV-AS Ejektoren eingebaut werden.

Halteventile sorgen für einen sicheren Betrieb


So lange der Luftstrom durch den Ejektor fliesst wird Vakuum erzeugt. Falls die Luftzufuhr unterbrochen wird, wie z.B. wegen eines Kompressorausfalles, wird kein Vakuum erzeugt. Das vorhandene Vakuum geht verloren und das Werkstück fällt unkontrolliert ab.



Beim Einsetzen von einem Ejektor mit Halteventil strömt keine Luft direkt zur Vakuumseite, und das Halteventil bleibt solange der Ejektor arbeitet, offen. Bricht der Luftstrom ab, schliesst sich das Halteventil um das Vakuumniveau aufrecht zu halten. Wie lange das Vakuumniveau gehalten wird, hängt von der Grösse der Leckage ab.

Halteventile werden mehrheitlich für die Handhabung von NICHT luftdurchlässigen Materialien eingesetzt. Ejektoren mit einem Halteventil erfordern ausserdem die Abblasfunktion um das Werkstück kontrolliert abzulegen.

HINWEIS: Das Halteventil ist NICHT ein Sicherheitsventil, und dient, im Falle eines Druckausfalls, lediglich ein verzögertes Ablassen des Werkstückes.

Potentielle Druckluft einsparung und Überwachung vom 2BV-AS Ejektor

Das Ventil (2/2 NC) wird aktiviert und Vakuum wird erzeugt. Es bleibt aktiviert bis das gewünschte Maxniveau erreicht ist. Der Vakuumsensor sendet ein Signal an das Steuersystem um das Ventil zu schliessen und das Vakuumniveau bleibt an Hand vom Halteventil erhalten. Da im System, bei den Saugern, Kupplungen und Leitungen, immer eine gewisse Leckage vorliegt, wird das Vakuumniveau stufenweise abnehmen.

Wenn das Vakuumniveau die untere Schwelle erreicht, gibt der Vakuumsensor erneut ein Signal um das Ventil für die Drucklifterzeugung zu öffnen, und wenn die obere Schwelle erreicht ist schaltet das Ventil ab.


Auf diese Weise arbeitet das System kontinuierlich bis zum Loslassen des Gegenstandes.

Die Spanne zwischen dem Moment wo der Vakuumsensor das Signal gibt um die Druckluftzufuhr auszuschalten (obere Schwelle) bzw. einzuschalten (untere Schwelle) ist die Hysteresis des Vakuumsensors. In den meisten Fällen ist die Hysteresis beliebig einstellbar. Auf diese Weise kann normalerweise mehr als 90% an Druckluftverbrauch eingespart werden.


Da das Vakuumhalteventil dafür sorgt, dass das Vakuumniveau aufrecht gehalten wird, muss das Ventil für das Abblasen aktiviert werden damit ein schnelles und präzises Ablegen des Werkstückes gewährleistet ist

Überwachung

Das Steuersystem kann so programmiert werden, dass eine Kontrolle der Dichtheit des Vakuumkreises automatisch erfolgt. Falls das Magnetventil für die Druckluftzufuhr zu häufig aktiviert wird, deutet dies auf eine grössere Leckage im System hin.




Ejektor in Betrieb (verbraucht Druckluft)




Ejektor nicht in Betrieb (verbraucht KEINE Druckluft)

1. Kurze Zeitspanne zwischen dem Ein- und Ausschalten der Druckluftzufuhr deutet auf ein System mit Sauger etc. das dicht ist hin.

2. Lange Zeitspanne zwischen dem Ein- und Ausschalten zeigt an, dass das System, mit Sauger etc., dicht ist.





Ejektor in Betrieb (verbraucht Druckluft)



Ejektor nicht in Betrieb (verbraucht KEINE Druckluft)

1. Lange Zeitspanne zwischen dem Ein- und Ausschalten der Druckluftzufuhr zeigt an, dass das System nicht dicht ist. Um einen überflüssigen Druckluftverbrauch zu vermeiden sollte das System kontrolliert und Fehler behoben werden.


2. Kurze Zeitspanne zwischen dem Ein- und Ausschalten zeigt an, dass das System nicht dicht ist und sollte kontrolliert werden um unnötige Druckluftkosten zu vermeiden.

-Einsparpotenzial mit 2BV AIR SAVE Ejektoren**-Druckluftverbrauch mit einem traditionellen Ejektor****Fallbeispiel 1**

1. In 0,3 Sekunden soll ein Volumen von 0,1 Liter auf 75% Vakuum evakuiert werden. Es wird ein Ejektor der Größe 60 gewählt
2. Die Taktzeit beträgt 120 Sekunden
3. Mit einem Ejektor ohne Luftsparautomatik beträgt Druckluftverbrauch 120 Liter pro Takt
4. Mit einem 2BV 60 AIR SAVE Ejektoren beträgt der Druckluftverbrauch lediglich 0,3 Liter unter gleichen Bedingungen
5. Das Ergebnis ist eine Drucklufteinsparung von über 99%

Fallbeispiel 2

1. In 0,36 Sekunden soll ein Volumen von 0,05 Liter auf 75% Vakuum evakuiert werden. Es wird ein Ejektor der Größe 30 gewählt
2. Die Taktzeit beträgt 10 Sekunden
3. Mit einem Ejektor ohne Luftsparautomatik beträgt Druckluftverbrauch 5 Liter pro Takt
4. Mit einem 2BV 30 AIR SAVE Ejektoren beträgt der Druckluftverbrauch lediglich 0,18 Liter unter gleichen Bedingungen
5. Das Ergebnis ist eine Drucklufteinsparung von über 96%


2BV-AS Ejektor in System**Vakuumsensor**

In unserem Sortiment können Sie, für die Überwachung des Vakuumniveaus und für das Signal zum Steuersystem, einer dieser Vakuumssensor auswählen.

- MICRO
- ATTO
- FEMTO
- PICO



Eigenständiges Vakuumsystem
Ejektoren mit integriertem Vakuum Regelkreis für erhebliche Lufteinsparung.



Schaltplan

2BV-AS Ejektor Manuell gesteuert**Eigenständiges Vakuumsystem**

Ejektoren mit integriertem Vakuum Regelkreis für erhebliche Lufteinsparung.


Luftsparautomatik

Der Ejektor, kombiniert mit dichten Materialien, ermöglicht Drucklufteinsparungen von >95%.

**Schaltplan**

AVAC 2BV-AS Ejektoren für Anwendungen, bei denen ein hohes Saugvermögen kurzfristig benötigt wird.

Der Ejektor baut in dem Behälter ein Vakuum in der Höhe des voreingestellten Wertes auf. Durch die Betätigung des 3/2 Wege Ventiles erfolgt ein sehr schnelles und sicheres Ansaugen des / der Produkte an den Saugtellern.



Einstellung des Schaltpunktes